

Brugervejledning for:

BOKN fedtudskiller type FL-20

Kapacitet: 20 l/sek.
Opsamlingskapacitet: 1.300 l.
CE-mærket efter EN 1825-1

- 1. Fedtudskilleren fyldes med vand før brug.**
- 2. Fedtudskilleren tømmes når fedtlagets tykkelse er ca. 25 cm., dog minimum en gang om måneden.**
Minimum hver 14. dag, hvis afløbet er tilsluttet nedsivningsanlæg og ved max. belastning.
- 3. Ved tømning fyldes tanken op med vand til ca. 3/4 fuld, før den tages i brug igen.**
- 4. Kemikalier, opløsningsmidler, dyre/plantegifte og almindeligt kloakvand må ikke ledes til udskilleren.**
- 5. Tanken må ikke udsættes for trafikbelastning, hvis der ikke er udført kørefast installation.**

Udskilleren er monteret af:	Udskilleren er leveret til:
Udskilleren er importeret af: nyrup plast a/s Kannikevej 1 4296 Nyrup Tlf.: 57 80 31 00 www.nyrupplast.dk	